

【令和元年10月15日(火) 11時00分現在】

【都立施設】

| No | 市町村名 | 施設種別 | 施設名 | 被害状況 | 避難の有無 | 現在の状況 |
|----|--------|---------|-------|---|-------|-------|
| 1 | 多摩市 | 障害者支援施設 | 多摩療育園 | 停電が発生したものの復旧済み | 無 | |
| 2 | 日野市 | 障害者支援施設 | 日野療護園 | 機械室への浸水によるエレベーター停止 (管理棟のため、利用者対応は対策済) | 無 | |
| 3 | 練馬区 | 児童養護施設 | 石神井学園 | 火災報知器の異常や一部居室の水漏れ(換気扇からの水漏れ)等 | 無 | |
| 4 | 青梅市 | 児童養護施設 | 誠明学園 | 2つの寮で雨漏り | 無 | |
| 5 | 館山市 | 児童養護施設 | 船形学園 | 雨漏り(児童寮の一部(2か所)、体育館の一部)) | 無 | |
| 7 | 安房郡鋸南町 | 児童養護施設 | 勝山学園 | 台風15号により剥がれかけていた体育館の屋根の剥がれが大きくなった。体育館の窓ガラスがないところのベニヤ補強、車庫屋根の破損部のベニヤ補強が剥がれた。 | 無 | |
| 9 | 藤沢市 | 児童養護施設 | 片瀬学園 | 10月12日夜、2～3分の停電が2回起こった。 グラウンドの防球ネットの破れが広がった。 | 無 | |