

東京都石油コンビナート等防災計画（令和8年修正）素案に対する 意見募集の結果について

1 意見募集期間と意見提出の状況

- (1) 意見募集期間 令和8年5月19日から6月17日まで
 (2) 提出意見の総数 1通、1件

2 意見の内訳と主な意見の概要

(1) 意見の内訳

項 目	件 数
災害予防・応急対策全般に関するもの	1 件

(2) 主な意見の概要

章 名	意見の概要		ご意見への都の考え方
	項 目	内 容	
第3部・第4部	災害予防・応急対策全般に関するもの	対岸の産業エリアへの影響を最小限に抑えるため、新設タンクにおける最高水準の堅牢性の確保、最新の保安技術の導入、事故発生時に対岸地域へ危害を及ぼさないための確実な初期消火・流出防止（防油堤の強化等）の備えについて、計画段階から実効性のある予防対策を講じていただくようよろしくお願いいたします。	防災計画では、新設タンクについても、既設タンクと同様にハード・ソフトの両面から災害予防対策の徹底と充実強化を図るよう計画しております（第3部第1章～第2章）。 例：タンク、防油堤、配管等の耐震性確保 高度な防災資機材の導入 保安管理の徹底と継続的な改善 システム導入等による安全装置の信頼性向上 また、火災が発生した場合、特定事業者は直ちに東京消防庁に通報するとともに、発災事業所の責任においてその保有する防災資機材等及び人員を最大限に活用し、初期消火活動を優先して実施することとなっております（第4部第3章）。 いただいたご意見を踏まえ、引き続き、訓練等を通じて対策の実効性について確保してまいります。